



СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «АНТИДОЖДЬ»

Не менее важным аспектом в стабильности работы Вашего вычислительного оборудования для добычи ценной криптовалюты является допустимый уровень относительной влажности в помещении. Компания BITMAIN регламентирует следующие показатели по относительной влажности воздуха (RH) для майнинга:

-устройства типа ASIC – 5-95% (без конденсации – т.е. воздух в помещении не должен содержать взвесь воды/тумана или быть пересыщенным);

-блоки питания APW3++ - 20-90% (без конденсации – т.е. воздух в помещении не должен содержать взвесь воды/туман или быть пересыщенным).

Если Ваши устройства забирают переувлажненный воздух или водяной туман (например, на улице идет дождь), то готовьтесь к быстрому выходу их из строя, замыканиям на платах, остановкам и потерям дохода. В Санкт-Петербурге дожди идут часто, при среднемесячной летней влажности 72%, относительная влажность воздуха 100% достигается довольно часто.

Наименование опционального пакета	Опции	Стоимость работ		
		До 50 устройств типа ASIC	До 200 устройств типа ASIC	Свыше 200 устройств типа ASIC
«АНТИДОЖДЬ»	Замер расхода воздуха	9 000 руб.	19 000 руб.	90 руб./ устройство
	Анализ схемы автоматического управления, разработка схемы возможного снижения относительной влажности приточного воздуха			
	<i>Для выполнения замеров Заказчик предоставляет информацию о фактической загрузке устройств – тип, количество, хэшрейт, электропотребление. Результат работы – акт замеров.</i>			